

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Obid – vysvetlenia výzvy na predkladanie ponúk

Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 1 – 25.03.2021

1. Položka č. 8 a č. 10 v rozpočte – je duplicitná = 2x montáž výložníka.
Ďakujeme za postreh, máte pravdu je to duplicita, žiadame uchádzačov, aby položku č. 8 nezacenili, prípadne uvádzali 0,- eur.
2. Položka č. 34 v rozpočte „Revízia svietidiel“ – má táto položka zahŕňať cenu aj na revíziu dvoch rozvádzačov ?
Rozvádzače musia byť zabezpečené kompletne, spolu s revíziou - položka č. 17, čiže táto položka musí zahŕňať aj cenu na revíziu rozvádzača. V položke č. 34 uvádzajte cenu pre revíziu svietidiel.
3. Poprosíme Vás o informáciu, či je otváranie obálok verejné.
Otváranie obálok nie je verejné.

Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 2 – 29.03.2021

4. Vo Výkaze výmere sa uvádza výložník typové označenie VBS 1/800 oceľový plus obruč na betónový stožiar. Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu výložníkov, či sa jedná o betónový stožiar jednoduchý, alebo dva betónové stožiare za sebou, prípadne dva betónové stožiare vedľa seba. Pri dvojitých betónových stožiaroch sú ceny výrazne odlišné.
Jedná sa o výložník na jeden betónový stožiar.
5. Pri položke č. 28 a 29 sa uvádza kábel pevný NFA2X 2x16 samonosný v dĺžke 182 m. Nikde vo Výkaze výmere sa nepočíta s montážnym materiálom na uchytenie tohto kábla. Žiadame Verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu montážneho materiálu na uchytenie tohto kábla a doplnenie týchto položiek do Výkazu výmeru.
Výkaz výmer obsahuje rozpis základného materiálu. Náklady na ostatný materiál uchádzač uvedie v položke 32. Podružný materiál. Uchádzač oceňuje Výkaz výmer tak, aby vedel zákazku realizovať ako funkčné dielo podľa platných noriem SR.